



AIR COMPRIME - AZOTE - EAU GLACEE - MESURE

**BOOK
INSTALLATIONS
TYPES**

TRAITEMENT DE L'AIR COMPRIMÉ

SÉCHEUR A MEMBRANES - Pt de rosée 0°C à -20°C



CLASSE 1.4.1 et 1.3.1

QUALITÉ D'AIR SELON ISO 8573.1

SÉCHEUR PAR RÉFRIGÉRATION - Pt de rosée +3°C



CLASSE 1.4.1

QUALITÉ D'AIR SELON ISO 8573.1

SÉCHEUR PAR ADSORPTION SANS CHALEUR

Pt de rosée -20°C à -70°C



CLASSE 1.3.1 et 1.1.1

QUALITÉ D'AIR SELON ISO 8573.1

SÉCHEUR PAR ADSORPTION AVEC CHALEUR

Pt de rosée -40°C



CLASSE 2.2.1

QUALITÉ D'AIR SELON ISO 8573.1

AIR RESPIRABLE POUR INDUSTRIE OU HOPITAUX



QUALITÉ D'AIR CONFORME A LA NORME NF EN 12021 ET PHARMACOPÉE EUROPÉENNE